


LISTA DE MATERIAIS		
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	06	CORTINA DE AR - 1200 MM
02	05	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO HI-WALL 12.000 BTU/h
03	03	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO HI-WALL 18.000 BTU/h
04	02	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 24.000 BTU/h
05	05	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO HI-WALL 12.000 BTU/h
06	03	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO HI-WALL 18.000 BTU/h
07	02	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT TIPO PISO-TETO 24.000 BTU/h
DESCRIÇÃO		
08	06	PONTO ELÉT. (n=1eto) CORTINA DE AR:240W/220V/1-F/N-1T60Hz
09	05	PONTO ELÉT. (n=2+40m) HI-WALL 12.000 BTU/h/116W/220V/1-F/N-1T60Hz
10	03	PONTO ELÉT. (n=2+40m) HI-WALL 18.000 BTU/h/174W/220V/1-F/N-1T60Hz
11	02	PONTO ELÉT. (n=3+30m) PISO-TETO 24.000 BTU/h/249W/220V/1-F/N-1T60Hz
DESCRIÇÃO		
12	22,01m	L DE REFERR. L.1Q 014 "S" Q34 "012" - INT. ELÉT.4x2,5mm ² - ESP. ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA
13	31,30m	L DE REFERR. L.1Q 014 "S" Q35 "08" - INT. ELÉT.4x2,5mm ² - ESP. ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA
14	24,38m	L DE REFERR. L.1Q 014 "S" Q36 "34" - INT. ELÉT.5x2,5mm ² - ESP. ELASTOMÉRICA 13mm - FITA VINÍLICA
15	07	DESCRIÇÃO
16	20	SUORTE PARA CONDENSADORA (MÃO FRANCESA)



POTÊNCIA INSTALADA			
TIPO DO EQUIPAMENTO	NUMERAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA (BTUs)
Split Hi - Wall Σ = 114 000 BTUs	01	Sala de Reunião	18 000
	02	Atividades Diversas	18 000
	03	Informática	12 000
	04	Assistência Social	12 000
	05	Fisioterapia	12 000
	06	Consultório Psicológico	12 000
	09	Consultório Médico	12 000
Piso-Teto (PT) Σ = 48 000 BTUs	10	Administração	24 000
	07	Recepção	24 000
	08	Recepção	24 000
			Σ = 162 000

